



Утверждаю:
 Генеральный директор
 ООО «СИБ-ЭНЕРГО»
 А.А. Морозов
 10 2018 г.

ОТЧЕТ

О достижении плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов за 3 квартал 2018 года

Показатели	Ед. изм.	Плановые значения на 2018 год	Фактические значения за 3 квартал 2018 года
Питьевое водоснабжение			
Показатели качества питьевой воды			
Доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0
Доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	0	0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения			
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений	ед./км	0,27	0
Показатель эффективности			
Уровень потерь воды	%	21,31	32,19
Удельный расход электроэнергии, в том числе:	кВт*ч/м ³	0,78	0,69
подготовка воды	кВт*ч/м ³	0,52	0,42
транспортировка воды	кВт*ч/м ³	0,26	0,27
Водоотведение			
Показатели качества очистки сточных вод			
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	27	28,8
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения			
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,3	0
Показатели эффективности использования ресурсов			
Удельный расход электроэнергии, в том числе:	кВт*ч/м ³	1,01	1,03
потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,43	0,54
потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м ³	0,58	0,49

Начальник ПТО



Епифанцева В.М.